

## Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

LORFLAM SOLSTRÅL 1

est conforme aux exigences de la norme : EN 13240 :2001 / AC :2003 / A2 :2005

fullfils the requirements of :

We affirm that the product :

LORFLAM SAS / FRANCE Fabricant / Lieu de fabrication Manufacturer / Place of production Coordonnées **LORFLAM** 4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - France Contact Modèles LORFLAM SOLSTRÅL 1-121 / LORFLAM SOLSTRÅL 1-147 / LORFLAM SOLSTRÅL 1-166 Models Utilisation : poêle à bois de type INTERMITTENT Description du produit Use: continuous burning room heater fired by solid fuel Description of the product Particularité : appareil étanche à air canalisable, débit fuite <10m³/h sous 10 Pa Particularity: room-sealed appliance (leakage rate < 10m³/h under 10 Pa) Recommandations particulières : aucune Particular conditions: none

 $\epsilon$ 

Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)

Recommanded fuel type: wood logs

Classe Énergétique : 🛕

Puissance nominale: 8,2 kW Nominal heat output: 8,2 kW Rendement: 86 %

Efficiency: 86 %

CO<sub>2</sub> content: 9,9 %

Rendement saisonnier: 76 % Seasonal Efficiency: 76 %

Émission de CO à 13% d'O2 : 750 mg/Nm³ CO emission in combustion products : 750 mg/Nm³ Émission de poussières : 10,3 mg/Nm³

Indice Performance Environmental performance

Environmental performance index: 0,5

Particulate emissions: 10,3 mg/Nm<sup>3</sup>
Taux de CO<sub>2</sub>: 9.9 %

Émission de OGC : 66 mg/Nm³ OGC emissions : 66 mg/Nm³ Émission de NOx : 30 mg/Nm³ NOx emissions : 30 mg/Nm³

Débit massique des fumées : 7,0 g/s

Flue gaz mass flow: 7,0 g/s

Température des fumées : Ta : 174°C ,Tw (à la buse) : 220°C

Flue gaz temperature : Ta 174°C, Tw (at flue spigot) 220°C

Dépression du conduit : 12 Pa

Flue draught: 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

2 à 3 kg/h à l'allure nominale<1 kg/h à l'allure réduite</li>

Indicative burning rate (moisture content <15%):

2 to 3 kg/hour at nominal heat output<1 kg/hour at slowest combustion rate</li>

Laboratoire notifié Notified laboratory

Certificat 102044.44A / Certificate 102044.44A

Laboratory SINTEF - organisme notifié n°1071 / notified body n°1071

Lorient, Février 2021

Stéphane Labbé, Directeur Général